

## Vastavusdeklaratsioon

Tooted:

Kandilise õhukanali torud ja osad

Tootekirjeldus:

Kandilisi torusid ja osasid, mis on valmistatud lehtmetailist, kasutatakse ehitiste ventilatsioonisüsteemide väljaehitamisel. Standardtooted on valmistatud kuumtsingitud teraslehest. Eritellimisel valmistatakse ka alutsink, happekindlast ja roostevabast teraslehest tooteid.

Toote nõuetele vastavus:

- EVS-EN 1505: 2001 Hoonete ventilatsioon – Kandilise ristlõikega lehtmetailist õhutorud ja fittingud – Mõõtmed
- EVS-EN 1507:2006 Hoonete ventilatsioon. Kandilise ristlõikega lehtmetailist õhutorud. Nõuded tugevusele ja tihedusele
- EVS-EN 10346:2009 Pidevas kuumsukelprotsessis pinnatud lehtterastooted – Tehnilised tarnetingimused
- EVS-EN 10088-2:2005 Roostevaba teras. Osa 2: Korrosioonikindlate terasplaatide ja ribade tehnilised tingimused üldiseks- ja ehituslikuks kasutamiseks
- Tooted täidavad määruses nr. 49 (26.07.2013) esitatud nõudeid
- Tooted sobivad kasutamiseks standardis ISO 9223:2012 toodud C1-C3 Keskkonningimustes.

Käesoleva deklaratsiooniga kinnitame ja vastutame selle eest, et meie poolt valmistatavad tooted vastavad nendele esitatud nõuetele.

Vastavusdeklaratsioon on väsjastatud 09.12.2021

Viktor Ivanov

